

動物実験委員会による飼養保管施設視察報告書（2019年度）

視察日時： 2019年6月27日（木）13:00～13:30

視察対象施設の名称等： 9号館3階 動物飼育室

視察委員名： 浅野嘉延委員長、岡部明仁副委員長

立会者名： 事務部 小川尚庶務課長

【視察内容】

1) 飼養動物種： マウス（12匹）

2) 建物の構造：材質： 鉄筋コンクリート造

3) 空調設備：温度制御： 問題なし 問題あり（ ）
湿度制御： 問題なし 問題あり（ ）
換気設備： 問題なし 問題あり（ ）

4) 飼養保管設備： 飼育棚（L字金具による転倒防止対策済み。）
マウス 最大収容匹数 150匹
ラット 最大収容匹数 30匹
問題なし 問題あり（ ）

5) 逸走防止策： 扉の施錠、ネズミ返し、捕獲網
問題なし 問題あり（ ）

6) 衛生設備： 流し、ほうき
問題なし 問題あり（ ）

7) 周辺への悪影響防止策： 脱臭装置、動物死体保存冷凍庫
問題なし 問題あり（ ）

8) 特記事項

- ・昨年度指摘された蛍光灯交換、窓の遮光、通気口の虫侵入防止措置は、対処済みである。